Firmato digitalmente da

Claude Raymond Van Steenwinkel

SerialNumber = TINIT-VNSCDR59E20Z103X

dipvvf.DIR-LOM.REGISTRO UFFICIALE.U.0020764.27-06-2023.h.14:55

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
tel. 02 / 43957097

Via Ansperto, 4 - 20123 Milano Tel. 02/ 8546461
Via Sardegna, 6 - 20146 Milano Tel 02/ 439570
Segreteria dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it
dir.lombardia@vigilfuoco.it

A Corbo Antonio Edmondo Mattia Maria
antonioedmondomattiamaria.corbo@ingpec.eu

Pratica N. ***376971***
(da citare nella corrispondenza)

Al COMANDO VV.F. DI MILANO
com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: NOVIGLIO DATACENTERS MXP I S.R.L - ATTIVITA' N.12/3/C - DPR 151/2011
Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc
STRADA PROVINCIALE 30 SNC, 20082 Noviglio (MI).
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL'ART. 7 D.P.R. 151/2011.
Parere Conclusivo.

Con riferimento alla nota prot. n° 3464 del 26/01/2023 del Comando VV.F. di MILANO, con cui è stata trasmessa l'istanza intesa ad ottenere, per l'attività indicata in oggetto, la deroga ai disposti del DM 28/04/2005.

Premesso che l'attività deve rispondere, con la sola eccezione di quanto oggetto di deroga, integralmente alla norma di riferimento;

- viste le misure di sicurezza alternative proposte nella documentazione prodotta;
- visto il parere del Comando VV.F. di MILANO di cui alla nota sopracitata;
- sentito ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011 il parere del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi per la Regione Lombardia, nella seduta del 25/05/2023, di seguito riportato, come da stralcio di verbale:

"Si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di deroga alle condizioni proposte dal richiedente integrate dalla seguente:
- siano integralmente osservate per ogni serbatoio interrato da 30 m^3 di gasolio le previsioni della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del D.M. 29/11/2002"

Si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di deroga alle condizioni proposte dal CTR.

Sarà cura del Comando VV.F. di MILANO trasmettere al richiedente l'approvazione globale del progetto presentato tenendo conto della deroga concessa.

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. arch. Fabrizio PICCININI
firmato digitalmente ai sensi di legge

EP/VM/cs